Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Puławach

Puławy, 2026-01-26

Ocena okresowa jakości wody za 2025 rok z ujęcia indywidualnego Końskowola Meat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz bieżącego nadzoru z indywidualnego ujęcia wody Końskowola Meat przy ul. Żyrzyńskiej 44 w Końskowoli stwierdził:
- stwierdził nieprawidłowe zmiany ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C w jednym punkcie zgodności wynoszące 235 jtk/1 ml.

Podjęte przez administratora wodociągu działania naprawcze polegające na chlorowaniu i płukaniu sieci wodociągowej spowodowały poprawę jakości wody, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

W związku z powyższym w dniu 31.12.2025 r. woda pochodząca z przedmiotowego wodociąg w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie gminy dokonano na podstawie:
- analizy wyników badań próbek wody;
- sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych.

Pozostałe badania wody przeprowadzone w wyżej wymienionym okresie nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych oraz zgłoszeń incydentów w strefie zaopatrzenia, które miały lub mogłyby mieć wpływ na jakość wody w przyszłości.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach przypomina, że zgodnie z prowadzonym monitoringiem substancji promieniotwórczych w wodzie kolejny pomiar stężenia trytu, radonu należy wykonać w październiku 2027 roku, natomiast pomiar stężenia izotopów promieniotwórczych radu (Ra-226 i Ra-228) należy wykonać w grudniu 2027 roku.

Maria Wojtyłło
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach

/podpisano elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach
al. Królewska 19 | 24-100 Puławy
tel.: +48 81 886 48 91
adres e-mail: psse.pulawy@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-10760-33946-RCSVF-20
Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej PSSE w Puławach: www.gov.pl/web/psse-pulawy/klauzula-